

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Brandmæssigt egnet tagdækning,
B_{ROOF}(t2)
[klasse T tagdækning].

Betegnelse:

Tagspån tagdækning

GODKENDELSESINDEHAVER:

Thorslunde Træ ApS
Svanevænget 4
4040 Jyllinge
Telefon 40 59 14 27
Internet: www.tagspaan.dk

MÆRKNING:

Hver enkelt leverance skal være mærket
Tagspån tagdækning og med MK-
godkendelsens nummer MK 6.42/1705
samt være ledsaget af
monteringsanvisning.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2023-03-27
- udløbsdato 2026-04-01

BESKRIVELSE:

Tagspån tagdækning består af savede tagspån af lærk med en densitet på ca. 590 kg/m³, af eg med densitet ca. 690 kg/m³ eller af Akacie med densitet ca. 770 kg/m³ og af ceder med en densitet på ca. 340 kg/m³

Tagspånene sømmes med rustfri stålsøm til en uisolaret konstruktion bestående af mindst 38x58 mm lægter lagt på spær, eller på underlag af 18 mm tagkrydsfinér med densitet på 517 kg/m³.

Tagspån af Cedertræ skal sømmes med rustfri stålsøm til en uisolaret konstruktion bestående af et underlag af mindst 38 x 58 mm lægter, samt undertag af min. 18 mm tagkrydsfinér med en densitet på 517 kg/m³.

Tagspån lærk leveres i længde 500 mm, bredde 75-125 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Eg leveres i længde 500 mm, bredde 75-125 mm og i kileformet tykkelse fra 16-4 mm eller 20-4 mm. Akacie leveres i længde 500 mm og bredde 75-125 mm. Ceder leveres i længde 405 mm, i bredder fra 75-300 mm og i kileformet tykkelse 10-4 mm.

Tagdækningens nærmere udformning og montering fremgår af
Oplægningsvejledning - Tagspån fra Thorslunde Træ ApS.

Tagspån tagdækning på lægter og spær opfylder ved prøvning på brændbart underlag af 18 mm krydsfinerplade med densitet 690 kg/m³ anbragt under spærene klassifikationskravene i EN 13501-5 til B_{ROOF}(t2)
[klasse T tagdækninger]

GODKENDELSE:

Tagspån tagdækning godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført mindst som brandmæssigt egnede tagdækninger, B_{ROOF}(t2) [klasse T tagdækning].

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tagdækningens brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun